



p.p.f. 460,00 m n.p.m.		proj. szafka gazowa 600x600x250 na ogrodzeniu z gazomierzem G6, reduktorem gazu i kurkiem głównym przejście 4,0PE / dn32 stal		poziome zatamanie trasy 67°		poziome zatamanie trasy 7°		poziome zatamanie trasy 4°		poziome zatamanie trasy 5°		poziome zatamanie trasy 85°		proj. przyłącze sanitarne, rzędna dna 466,96 mnpm		poziome zatamanie trasy 90°		projektowana kan. deszczowa Ø160, rz.d. 466,60mnpm		przejście PE40/dn32 stal		Szafka gazowa 300x300x150 z kurkiem odcinającym Adaptowany budynek Dworca PKP		Istniejące przewody eANN, 467,5 mnpm		pogłębic na 467,3 mnpm, zabezpieczyć rurą arot			
Istniejąca rzędna terenu	473,00				469,90		469,50		468,60		468,60		468,60				468,20		468,20		468,20		468,20		467,58		467,58		
Projektowana rzędna terenu	473,00				468,70		468,30		467,19		467,35		467,48				467,55		467,57		467,57		467,58		467,58		467,58		
Rzędna osi gazociągu	471,80				468,70		468,30		467,19		467,35		467,48				467,55		467,57		467,57		467,58		467,58		467,58		
Naziom	1,18				1,18		1,18		1,39		1,23		1,10				0,63		0,61		0,60		0,60		0,60		0,60		
Zagłębienie osi projektowanego przyłącza	-1,20				-1,20		-1,20		-1,41		-1,25		-1,12				-0,65		-0,63		-0,62		-0,62		-0,62		-0,62		
Średnica, Materiał		DN40 PE100 SDR11 i = 36,5%		DN40 PE100 SDR11 i = 36,8%		DN40 PE100 SDR11 i = 2,1%		DN40 PE100 SDR11 i = 0,5%																					
Spadek																													
Długość - Odległość	0,00	8,53	8,53	29,59	38,12	51,80	89,92	31,65	121,57	25,86	14,743	13,99	161,42	4,35	165,77	1,5	167,27												
Oznac. punktów charakt.		Z6		Z5		Z4		Z3		Z2		Z1		Bud															

CAD projekt

Adam Wiczorkowski

ul. A. Jajna 5
54-704 Wrocław
tel. 71 735 12 84

WZKŁAD

Urząd Miasta
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów Zdrój

OBIEKT

Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem
na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju
dz. nr 47, 31 A.M.3, obr. 0005 Świeradów Zdrój

TYTUŁ

Profil instalacji zewnętrznej gazu.

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Jacek Zalewski
Upzr. nr 592/01/DUW, DOS/IS/14/14/02
separatnie: inst. sanitarne

PRZEGLĄDOWAŁ

mgr inż. Jerzy Adam Dec
Upzr. nr 64/DOS/03, DOS/WH/0165/01
separatnie: inst. sanitarne

WZKŁAD

mgr inż. Joanna Chrobotowicz

SKALA

1:100

SZ1

Data: 28.12.2015