



Zestawienie pomieszczeń – BUDYNEK DWORCA			
PARTER			
Nr	Nazwa	Pow. netto	Podłoga
0/1	Klatka schodowa	9,98	Płytki ceramiczne
0/2	Biuro	7,40	Płytki ceramiczne
0/3	Recepcja	7,24	Płytki ceramiczne
0/4	Hol	45,11	Płytki ceramiczne
0/5	Szatnia	4,67	Płytki ceramiczne
0/6	Sala	138,42	Parkiet
0/7	Magazyn	6,29	Płytki ceramiczne
0/8	Korytarz	15,28	Płytki ceramiczne
0/9	WC niepełnospr.	6,90	Płytki ceramiczne
0/10	WC męskie	11,59	Płytki ceramiczne
0/11	WC damskie	10,80	Płytki ceramiczne
0/12	Pom. Sprzątaczk	4,96	Płytki ceramiczne
0/13	Muzeum	89,60	Płytki ceramiczne
Łącznie		358,24	

Zestawienie pomieszczeń – MAGAZYN			
PARTER			
Nr	Nazwa	Pow. netto	Podłoga
0/1	Magazyn	61,04	Płytki ceramiczne
Łącznie		61,04	

- LEGENDA
- P1, VIII oznaczenie pionu
 - instalacja c.o. - zasilanie
 - - - instalacja c.o. - powrót
 - pętla podłogowa - zasilanie
 - - - pętla podłogowa - powrót
 - instalacja gazowa
 - grzejnik
 - H20-600 wysokość
 - 1200 mm długość
 - rozdzielacz
- 1- sprężka hydrauliczna DN65, Q=9m3/h
2- naczynie rozszerzalnościowe, 50 l
3- separator zanieczyszczeń

- UWAGI
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
 2. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Projektem Budowlanym wraz z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz Projektem Wykonawczym. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
 4. Podejścia do grzejników wykonać z PE.
 5. Przewody instalacji c.o. należy izolować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. nr 75, poz. 690).
 6. Instalację c.o. prowadzić w bruzdach ściennych, szachtach oraz pod stropem piwnicy.

CAD projekt ul. A. Jahn 5 54-704 Wrocław tel. 71 735 12 84	INWESTOR Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA- RZUT PARTERU	SKALA 1:100
	PROJEKTANT mgr inż. Jacek Zalewski ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	PODPIS mgr inż. Jerzy Adam Dec ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	12/S

Data: 28.12.2015