



LEGENDA

— instalacja wody zimnej
— instalacja p.poż.

1- wodomierz DN50; Q=10,0 m³/h
2 - filtr siatkowy
3 - zawór antyskażeniowy BA
● -zawór odcinający
⊘ -zawór odcinająco-spustowy
EPW -elektryczne podumywalkowe podgrzewacze wody V=5 l
+ -zawór ze złączką do węża

Podejścia indywidualne:
U- umywalka 16x2,2
Pi- pisuar 25x3,5
Pl- pluczką 16x2,2
Zz- zlewozmywak 16x2,2
Zm- zmywarka 16x2,2
zawór ze złączką 16x2,2

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Projektem Budowlanym wraz z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz Projektem Wykonawczym. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
4. Piony wody bytowej, odejścia od pionów i podejścia do przyborów wykonać z PE.
5. Przewody instalacji wodnych prowadzić ze spadkiem 0,3%.
6. Piony prowadzić w szachtach, podejścia do przyborów w brudach ściennych, przewody rozpraszające w piwnicy pod stropem.

<div>CAD projekt</div> <div>Adam Wierczkowski</div>	INWESTOR:	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
	Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	INSTALACJA WODOCIĄGOWA- SCHEMAT	-
ul. A. Jajna 5 54-704 Wrocław tel. 71 735 12 84	PROJEKTANT:	PODPIS:	5/S
	mgr inż. Jacek Zalewski Upr. nr 592/01/DUM, DOŚ/15/1414/02		
	OBIEKT / ADRES	WYKONAWCA:	
	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju dla nr 47.31 A.M.3. obr. 0005 Świeradów Zdrój	mgr inż. Jerzy Adam Dec Upr. nr 64/005/03, DOŚ/WW/0165/01 mgr inż. Joanna Chorbotowicz	
		Asystent projektanta:	Data 28.12.2015