



LEGENDA

- instalacja wody zimnej
- - - instalacja p.poż.

- 1- wodomierz DN50; Q=10,0 m3/h
2 - filtr siatkowy
3 - zawór antyskażeniowy BA
• -zawór odcinający
⊘ -zawór odcinająco-spustowy
EPW -elektryczne podumywalkowe podgrzewacze wody V=5 l
+ -zawór ze złączką do węża

- Podejścia indywidualne:
U- umywalka 16x2,2
Pi- pisuar 25x3,5
Pł- płuczka 16x2,2
Zz- zlewozmywak 16x2,2
Zm- zmywarka 16x2,2
zawór ze złączką 16x2,2

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Projektem Budowlanym wraz z warunkami Decyzji Pozwolenia na Budowę oraz Projektem Wykonawczym. Roboty prowadzone mają być zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej zgodnie z przegrodą.
4. Piony wody bytowej, odejścia od pionów i podejścia do przyborów wykonać z PE.
5. Przewody instalacji wodnych prowadzić ze spadkiem 0,3%.
6. Piony prowadzić w szachtach, podejścia do przyborów w bruzdach ściennych, przewody rozpraszające w piwnicy pod stropem.

CAD projekt Adam Wiczorkowski ul. A. Jahna 5 54-704 Wrocław tel. 71 735 12 84	INWESTOR: Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój OBIEKT/ADRES: Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju dz. nr 47, 31, A.M.3, obr. 0005 Świeradów Zdrój	TYTUŁ WYSUNKU: INSTALACJA WODOCIĄGOWA- RZUT PARTERU PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Zalewski Upr. nr 592/01/DUW, DOS/IS/14/14/02 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jerzy Adam Dec Upr. nr 64/005/03, DOS/WM/0165/01 ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Joanna Chrobotowicz Data 28.12.2015	SKALA: 1:100 2/S
--	---	--	----------------------------