



LEGENDA:

- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- PUNKT OŚWIETLENIOWY - OSTATECZNA LOKALIZACJA
- OPRAWA NA PODSTAWIE OBLICZEŃ OŚWIETLENIA
- WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
- OPRAWA ŚWIEŁÓWKOWA

UWAGI:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ GRANICE STREF POŻAROWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MATERIAŁAMI O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POŻ.
- PRZEWODY I KABLE UKŁADAĆ P.T.
- PODŁĄCZENIA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR, ORAZ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ.
- STOSOWAĆ OSPRZĘT O IP ODPOWIEDNIM DLA POMIESZCZENIA.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM ARCHITEKTONICZNYM.
- TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM. DOBÓR OPRAW WYKONAĆ NA PODSTAWIE WYKONANYCH UPRZEDNIO OBLICZEŃ NATEŻENIA OŚWIETLENIA, STOSUJĄC SIĘ DO WYMOGÓW NORMOWYCH.

Zestawienie pomieszczeń – BUDYNEK DWORCA			
PODDASZE			
Nr	Nazwa	Pow. netto m2	Pow. użyt. m2
2/1	Klatka schodowa	8,02	5,04
2/2	Korytarz	29,86	23,31
2/3	Pom. Gospod.	22,20	19,18
2/4	Harcówka	78,48	31,20
2/5	Schody	3,89	1,49
Łącznie		142,45	80,22

<b>CAD projekt</b> Robert Wierchoński		INWESTOR: Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój		TYTUŁ RYSUNKU: Instalacje oświetleniowe - poddasze		SKALA: 1:100
ul. Moniuszki 10A 59-800 Lubiąż tel. 71 55 25		OBJEKT/ADRES: Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju dz. nr k.1, 31. A.11.3, obr. 0005 Świeradów Zdrój		PROJEKTANT: mgr inż. Łukasz Burzała mgr inż. Krzysztof Zawadzki mgr inż. Krzysztof Zawadzki mgr inż. Krzysztof Zawadzki		PODPIS: NR RYSUNKU: 8/E
				DATA: 02.2016		