

POZIOM PORÓWNAWCZY 425.00 m n.p.m.						
PROJ. RZĘDNA TERENU	435.10		435.10		435.10	
RZĘDNA TERENU ISTN.	434.00		434.40		434.80	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	433.78	433.78	433.78	433.78	433.78	
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	433.65	433.65	433.65	433.65	433.65	
ZAGŁĘBIENIE STROPU RUROCIĄGU	1.20		1.20		1.20	
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	1.45		1.45		1.45	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0% 3.69m				
ŚREDNICA, MATERIAŁ		250 PE100 SDR17				
ODLEGŁOŚCI	0.00	0.63	1.85	3.10	3.69	
		1.85		1.85		
HEKTOMETRY	Ob.18	Ob.20			Ob.19	

Generator rysunkowy 7.33.4 (www.epi-graf.com.pl)
Nazwa pliku: 13.10.16 Projekt: R.kc.ocz.



UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
4. STUDZIENKI USYTUOWANE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ 8 CM PONAD TEREN I OBRUKOWAĆ.
5. POZIOM WŁAZU STUDZIENEK USYTUOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZLICOWANY Z POZIOMEM DROGI
6. RUROCIĄGI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI, W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIKWIDOWAĆ A POZOSTAŁE W GRUNCIE FRAGMENTY ZAŚLEPIĆ
7. RURY NALEŻY UKŁADAĆ I ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ NORMAMI BUDOWLANYMI
8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE, CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
9. STUDNIE PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C35/45, W6.

Uwaga:
Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.

Legenda:

TEREN PROJEKTOWANY
TEREN ISTNIEJĄCY

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Opracował:	mgr inż. Paweł Garb	12.2016	-	-	
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Górak	12.2016	-	-	
Projektował:	-	-	-	-	
Projektował:	mgr inż. D. Korzeniowski	12.2016	MAP/0323/PWBS/15	inst. w zakresie sieci i inst.	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Chałon	12.2016	MAP/0611/PBS/15	inst. w zakresie sieci i inst.	

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Świeradów - Zdrój

Obiekt, adres:
Oczyszczalnia ścieków
w m. Świeradów - Zdrój
ul.Wiejska 9,
59-850 Świeradów-Zdrój
woj. dolnośląskie

Nazwa kontraktu:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ

Tytuł opracowania:
TOM II CZ.5 (IM) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE

Tytuł rysunku:
PROFILE RUROCIĄGU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

WYKONAWCA:
AZE Zając, Kościółek sp. j.
w restrukturyzacji
34-625 SKRZYDLNA 101

Stadium:	Nr. Rejestracyjny	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	PR-0199	1:100/100	IM/23

Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK AutoCAD LT 2012 PL.
Numer licencji(wielostanowiskowej): 361-018380O4.
Rysunek jest własnością firmy AZE Zając Kościółek Sp. J. w restrukturyzacji, 34-625 Skrzydlna 101
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.