PROFIL WYSOKOŚCIOWY PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ





SYTUACJA SKALA 1:5000

OZNACZENIA:
- Teren Istniejący
- Teren Projektowy

UWAGI:
Posadzka pompowni ścieków surowych (ob.4), a studnia rozprężna (ob.5) należy wykonać tzw. szczelne (kosze ØDN500 i ØDN1000 należy wykonać wg zaleceń technologicznych).

Pompownia ścieków (ob.4) - 1+1+2, 12+12, 13+14, 14+13, 15+16 należy wykonać jako dwie nitki (ØDN700 SDR17):
- Pierwsza linia pompowni (szt. pompa + przewód technologiczny) w kolorze zielonym.
- Druga nitka pompowni (ob.4+ob.5 wykonać o rurociągu ø110).
- Druga nitka dla pompowni osadów wykonać o rurociągu ø110.

Przejścia szczelne z komory rozdziału na osadniki wtórne odbywać się będzie do osadników (ob.16) oraz do osadnika wtórnego (ob.19) przez przepust wykonany z rurociągu PEHD 100 SDR17 ø355x20,9.
Niedopuszczalne jest rozprowadzanie w osadniku ilości ścieków do zapewnienia wody technologicznej (ob.20) technologiczne rozwiązania wg kwoty technologicznej!!).

Uwagi:
1. Dokumentacja rysunkowa stanowi uzupełnienie z części opisowej.
2. Wszystkie miejsca i kruszywo, zabezpieczyć na bieżąco przeciwko niszczeniu wg pkt.3 Projektanta.
3. Wszystkie ujęcia danych technologicznych należy wykonać zgodnie z dokumentacją branżową.
4. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przepisami ppoż.
5. Wszystkie wymiary podawane w metrach, jeżeli nie zaznaczono inaczej.

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawn.	Specjalność	Podpis
Sprawdził	mgr inż. A. Leszczyńska	02.2017	-	-	
Sprawdził	mgr inż. Paweł Dudek	02.2017	-	-	
Projektował					
Projektował	mgr inż. G. Kunderewicz	02.2017	MAŁOPOLSKIE/10/w.sanitarna		
Sprawdził	mgr inż. Piotr Chabior	02.2017	MAŁOPOLSKIE/10/ bud.sanitarne		

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Świdnica - Zdrój

TEMAT ZADANIA: Oczyszczalnia ścieków w m. Świdnica - Zdrój ul. Jagodowa 39a 58-160 Świdnica-Zdrój woj. dolnośląskie

NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ W ŚWIDNICZKACH (DOMU)

Fazy opracowania: TOM II.2.2 - PROJEKT WYKONAWCZO-ROZWIĄZAŃ BRANŻA TECHNOLOGICZNA

Opis zawartości: PROFIL WYSOKOŚCIOWY PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW PRZEZ OCZYSZCZALNIĘ

WYKONAWCA: ADI Dolpi. Kolwinów sp. z o.o. ul. Kolwinów 36, 54-610 ŚWIDNICA, NIP

Fazy: PROJEKT WYKONAWCZY | Skala: 1:100/200 | Nr rysunku: 7.3

Rysunek jest własnością firmy ADI Dolpi. Kolwinów sp. z o.o. Świdnica i nie może być kopiowany ani udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody firmy ADI Dolpi. Kolwinów sp. z o.o. Świdnica pod rygorem odpowiedzialności karnej.