



POZIOM PORÓWNAWCZY	425.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	435.17
RZĘDNA TERENU ISTN.	434.90
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	434.00
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	433.95
ZAGŁĘBIENIE STROPU RUROCIĄGU	433.91
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU	433.86
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.33% 2.15m 3.5% 1.14m 3.5% 3.91m 0.51m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	90 PE100 SDR17 L=7.71m
ODLEGŁOŚCI	0.00 2.15 3.29 4.84 6.63 7.20 7.71
HEKTOMETRY	Ob.24 Odw.1 Odw.2 Ob.25.2

- UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
 2. WSZYSTKIE WYMAGI I RZECNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 3. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZOSEKTORE WYKONAWCZA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
 4. STUDENKI USTUDNIENIE PODZIEMNYCH WYSTAWIĆ 8 CM POWAD TEREN I OBRUKOWAĆ
 5. POZIOM WYKŁADZ STUDENKIEN W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZŁICZONY Z POZIOMEM DROGI
 6. RUROCIĄGI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIWIDOWAĆ A PODOSTAŁE W GRUNIE FRAGMENTY ZAŚLEPIĆ
 7. RURIY WALEZY UKŁADAĆ ŁĄCZĄC ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ NORMATAMI BUDOWLANIAMI
 8. W MIEJSCACH WSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE, CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
 9. STUDNIE PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C35/45, W6

Uwaga:
Przewody układać na podspocy z płasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z płasku o grubości 30 cm.

Legenda:

TEREN PROJEKTOWANY

TEREN ISTNIEJĄCY

Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY:
mgr inż. Paweł Garb	02.2017	-	-	-	Gmina Miejska Świdaw - Zdrój
mgr inż. Magdalena Garb	02.2017	-	-	-	Oczyszczalnia ścieków w m. Świdaw - Zdrój
mgr inż. D. Kozłowski	02.2017	MAP/0223/PMBS/15	inż. w zakresie budownictwa	-	ul. Wiejska 9, 58-450 Świdaw - Zdrój
mgr inż. Piotr Chabon	02.2017	MAP/0061/PMBS/15	inż. w zakresie budownictwa	-	woj. dolnośląskie

Nazwa kontraktu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCSZCZALNI ŚCIEKÓW EKOLOCHIEF

WIRAZ Z ROZBUDOWA OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIDAWIE-ZDROJU

Tytuł opracowania: TOM II CZ.5 (IM) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZOSEKTORE

Tytuł rysunku: PROFIL RUROCIĄGU OSADU DO ODWADNIANIA CZ.1

AZE Zając, Kosciółek sp. z o.o.
w restrukturyzacji
34-625 SKRZYDLINA 101

Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK AUTOCAD LT 2012 PL
Rysunek jest własnością: Skanska Infrastruktura Sp. z o.o.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.