

Numer referencyjny: OR.ZP1.271-31/17

Świeradów Zdrój, dnia 11.01.2018 r.

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w postępowaniu****ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 2**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia się, że w dniu 11.01.2018 r., do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju”**, o następującej treści :

Pytanie Wykonawcy:

1. W trakcie wykonywania prac remontowych na istniejących komorach nitryfikacji obiekty nr 9-16, będzie konieczne wyłączenie czasowe poszczególnych zbiorników, prosimy o informację, czy istnieje możliwość odcięcia dopływu ścieków do poszczególnych obiektów nr 9-16, przez zamknięcie zasuw na ich dopływach i odpływach ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający informuje, że w ramach wykonania prac remontowych na istniejących komorach 9-16 możliwe jest czasowe wyłączenie za pomocą istniejących zasuw zbiorników nr 15 i 16. Pozostałe zbiorniki nie posiadają zasuw na dopływach i odpływach. Jednocześnie informujemy, iż dobór technologii wyłączenia każdego ze zbiorników na czas ich przebudowy leży po stronie wykonawcy. Dla zagwarantowania poprawności procesu oczyszczania ścieków możliwe jest jednoczesne wyłączenie maksymalnie 1 osadnika wtórnego oraz 1 komory nitryfikacji.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Wykonawcy sporządzając ofertę zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian.

Burmistrz Roland Marciniak - Zamawiający

.....