OSADNIK WTÓRNY OB. NR 18, 19







Oznaczenie:

- Żelbetowe elementy - projektowane
- Betonowe elementy - projektowane

Uwaga:

1. Dokumentacja rysunkowa stanowi jedno opracowanie z częścią opisową.
2. Wszystkie rzędne i wymiary zweryfikować na budowie w razie niezgodności skontaktować się z Projektantem.
3. Wszystkie rysunki branży technologicznej rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową.
4. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia.

Uwaga:

Koryto odpływowe z jednostronnym przelewem pilastym wykonane ze stali nierdzewnej.
Przelew pilasty montowany do ścianę koryta z możliwością regulacji wysokości przelewu 60 mm.
232 przelewy pilaste dla Ø11,70 m.
Wysokość zęba przelewu 5 cm, odległość pomiędzy osiami przelewów 15 cm.
W trakcie montażu przelewu pilastego należy zwrócić uwagę na precyzyjne wypoziomowanie.







Zestawienie elementów dla ob. 18 i 19					
Lp.	Ozn.	Nazwa elementu	Parametry techniczne	Moc	Ilość szt.
1	-	Koryto odpływowe z przelewem pilastym	Wykonanie; stal kwasoodporna, koryta segmentowe z jednostronnym przelewem regulowanym, wysokość regulacji 60mm, przelewy pilaste z blachy 2 do 3mm, mocowanie na wspornikach, Wysokość przelewu; H=350mm	-	2
2		Zgarniacz osaduc		-	2
2,1	-	Łopata segmentowa zgarniająca z dna	Wykonanie; stal kwasoodporna, H=500mm	-	-
2,2	-	Drabina z pałąkiem	Wykonanie; stal nierdzewna	-	-
2,3	-	Barierki	Nie.	-	-
2,4	-	Pomost zgarniacza	Konstrukcja ażurowa z profili zamkniętych. Szerokość pomostu 1500mm, przykrycie pomostu kraty ażurowe antypoślizgowe,.	-	-
2,5	-	Zespół szczotki bieżni z napędem	Szczotki wykonane z włókna polipropylenowych, Całość konstrukcji ze stali kwasoodpornej,	0,25 kW x 2	-
2,6	-	Zespół szczotki koryta z napędem	Szczotki wykonane z włókna polipropylenowych, Całość konstrukcji ze stali kwasoodpornej,	0,25 kW x 2	-
2,7	-	Motoreduktor napędu jazdy	Napęd obwodowy, koło jezdne, guma pełna amortyzująca.	0,75 kW x 2	-
2,8	-	Podstawa łożyska	-	-	-
2,9	-	Łożysko wieńcowe	-	-	-
2,10	-	Elektryczne złącze obrotowe	-	-	-
2,11	-	Swordzeń spinający pomost	-	-	-
2,12	-	Kołyska	-	-	-
2,13	-	Zespół koła jezdnego	-	-	-
2,14	-	Belka zespołu jezdnego	-	-	-
2,15	-	Łopata zgarniająca części pływające	-	-	-
3	-	Deflektor wewnętrzny	Wykonanie; stal kwasoodporna	-	2
4	-	Deflektor k. centralnej dolny	Wykonanie; stal kwasoodporna	-	2
5	-	Deflektor zewnętrzny	Wykonanie; stal kwasoodporna, H=350mm	-	2
6	-	Zespół komory części pływających	Wykonanie; stal kwasoodporna	-	2
7	-	Lej frakcji pływających	-	-	-
8	zpp1	Zasuwa odcinająca	Dn150 do zabudowy w ziemi, z przedłużonym trzpieniem zakończona kolumną z kółkiem, Wg IM	-	1
9	-	Przejście szczelne;		-	6
9,1	-	Przejście szczelne na rurę 250PE i otwór Ø325	Łańcuch uszczelniający	-	2
9,2	-	Przejście szczelne na rurę 160PE i otwór Ø200	Łańcuch uszczelniający	-	4
10	LIT 18,01 LIT 19,01	Sonda pomiarowa stężenia osadu	Wg AKPiA	-	2
11	-	Kosz ssawny Dn150	Wykonanie; stal kwasoodporna	-	1
12	-	Obejmy typowe dla rurociągów;		-	-
12,1	-	Obejmy typowe na rurę Ø160	Stal nierdzewna min, 1,4301	-	7
12,2	-	Obejmy typowe na rurę Ø250	Stal nierdzewna min, 1,4301	-	4
12,3	-	Obejmy typowe na rurę Ø355	Stal nierdzewna min, 1,4301	-	8
12,4	-	Obejmy typowe na rurę Ø75	Stal nierdzewna min, 1,4301	-	4
13	-	Kable grzewcze	Kable grzewcze dla powierzchni jezdnej zgarniacza w rozstawie co 8cm, zatopione 4cm w betonie (wg branży elektrycznej)	~1,7kW x 2	~112m x 2

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Opracował:	mgr inż. Paweł Garb	12.2016	-	-	
Opracował:	mgr inż. A. Leszczyńska	12.2016	-	-	
Projektował:	-	-	-	-	
Projektował:	mgr inż. D. Korzeniowski	12.2016	MAP/0323/PWBS/15	bd k.izbiei-bd.nbi	
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Chalon	12.2016	MAP/0611/PBS/15	bd k.izbiei-bd.nbi	

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Świeradów - Zdrój

Obiekt, adres:
Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów - Zdrój
ul.Wiejska 9,
59-850 Świeradów-Zdrój
woj. dolnośląskie

Nazwa kontraktu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

Tytuł opracowania: TOM II CZ.1 (T) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA TECHNOLOGICZNA

Tytuł rysunku: OB. NR 18 i 19 OSADNIKI WTÓRNE

WYKONAWCA:
AZE Zając, Kościółek sp. w restrukturyzacji
34-625 SKRZYDLNA 101

Stadium:	Nr. Rejestracyjny	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT BUDOWLANY	PR-0199	1:100	T/10

Rysunek wykonany przy użyciu programu AUTODESK AutoCAD LT 2012 PL.
Numer licencji elektronicznej: 301/01839004.
Rysunek jest własnością firmy AZE Zając Kościółek sp. z o.o. w restrukturyzacji, 34-625 Skrzydlna 101
Kopiowanie przez autorów zabronione.