



POZIOM PORÓWNAWCZY		425.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU		435.10	435.20
RZĘDNA TERENU ISTN.		435.20	435.20
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		431.08	431.11
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU		430.92	430.96
ZAGŁĘBIENIE STROPU RUROCIĄGU		3.86	3.86
ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU		4.18	4.18
SPADKI, DŁUGOŚCI	5%	4.62m	0.54
ŚREDNICA, MATERIAŁ		315 PE 100 SDR17	L=5.16m
ODLEGŁOŚCI		0.00	0.73
HEKTOMETRY		Ob.19	Rz.1

- UWAGA:
- Przewody układać na podsypce z piasku o grubości minimum 20 cm, obsypka również z piasku o grubości 30 cm.
- Legenda:
- TEREN PROJEKTOWANY
- TEREN ISTNIEJĄCY
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
2. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE PROFILE BRANŻY SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE ROZPATRYWAĆ JĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
4. STUDZIENKI USTYJOWANE POZA DROGAMI WYSTAWIĆ 8 CM POWAD TEREN I OBRUKOWAĆ Z POZIOMEM DROGI
5. POZIOM WŁAZU STUDZIENEK USTYJOWANYCH W DROGACH MUSI BYĆ DOKŁADNIE ZŁICOWANY
6. RUROCIĄGI WYŁĄCZONE Z EKSPLOATACJI W MIEJSCACH KOLIZJI Z PROJEKTOWANYMI SIECIAMI ZLIKWIDOWAĆ A POZOSTAŁE W GRUNIE FRAGMENTY ZAŚLEPIĆ
7. RURY NALEŻY UKŁADAĆ I ŁĄCZYĆ ZGODNIE ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAM I PRODUCENTA ORAZ NORMAMI BUDOWLANYMI
8. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KABLI ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ PRZEKOPY KONTROLNE. CELEM ZLOKALIZOWANIA KABLI
9. STUDNIE. PREFABRYKOWANE BETONOWE, BETON C35/45, W6.

Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY:
Opracował: mgr inż. Paweł Garb	12.2016	-	-		Gmina Miejska Świeradów - Zdrój
Opracował: mgr inż. Małgorzata Górak	12.2016	-	-		Oczyszczalnia ścieków w m. Świeradów - Zdrój
Projektował: mgr inż. D. Korzeniewski	12.2016	-	-		ul. Miejska 9, 59-850 Świeradów-Zdrój
Sprawił: mgr inż. Piotr Chalon	12.2016	MAP/0611/PBS/15	inż. w zakresie inżynierii		woj. dolnośląskie
Nazwa kontraktu: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLO-CHIEF					
WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDROJU					
Tytuł opracowania: TOM II CZ.5 (IM) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY BRANŻA INSTALACJE MIĘDZYOBIEKTOWE					
Tytuł rysunku: PROFIL RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ CZ.1					
Wykonawca: AZE Zając, Kościółek sp. j. w restrykcjach					
34-625 SKRZYDŁA 101					