Dyspozycja pomieszczenia pod ROZDIELNICE RTnn

1:50



DYSPOZYCJA KANAŁÓW KABLOWYCH

1:25

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA ROZDZ.RTnn 0,4kV



UWAGI:

1. Konstrukcja rozdz. RTnn typu XVTL, IP-55 prod. ETON z drzwiami kratkami wentylacyjnymi u dołu i na górze
2. Otwory drzwiowe do pomieszczenia rozdz. o wys. 2300 (droga transportowa).
   Między kanałami pod rozdz. muszą być "okienka"dla podejść kabli od dołu rozdzielnicy.
3. Pokrywa kanału z blachy żeberkowej
4. Dno studni kablowej wykonać 0.3m poniżej wyprowadzeń kabli
5. Dopuszczalna temperatura w pomieszczeniu +5 do 25° C°.
6. W pom.rozdzielni wykonać instalacje wentylacyjną
7. Kable zasilające, sterowniczo-sygnalizacyjne prowadzić w kanałach kablowych na drabinkch oraz przepustach z rur Ø100 i Ø160
8. Osprzęt instalacyjny hermetyczny IP-55 .
9. Instalacje wewnętrzną prowadzić korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych z PCV
10. Wykonać instalacje połączeń wyrównawczych taśmą stalową FeZn 25x4mm. Szynę wyrównawczą połączyć z uziomem fundamentowym Do szyny należy przyłączyć przewód PE, obudowe rozdzielni rurociągi , wszystkie elementy przewodzące obce przewodem LYżo 16mm2 w izolacji zielono-żółtej
11. Wszystkie nowo projektowane budynki powinny mieć wyprowadzony uziom z fundamentów połączony z instalacją odgromową obiektów. w przypadku obiektów istniejących dopuszcza się zastosowania uziomów otokowych

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S

Wykonawca: BIURO PROJEKTOWO - TECHNICZNE EKO Sp. z o.o. 54-111 WROCŁAW ul. ROLNA 38 www.bpt-eko.pl	Temat: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOL-CHIEF WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ				Treść rysunku: . OB. NR 26.3 DYSPOZYCJA POMIESZCZENIA DLA ROZDZIELNICY RTnn
	Sprawdził: inż. Bogumił Kozłowski	Nr uprawnień: 137/01/DUW	Specjalność: elektryczna	Data: 2016-06	Podpis:
	Projektant: mgr inż Magda Kozłowska	158/DOŚ/10	elektryczna	2016-06	
Inwestor:	Opracował: Urzszula Całek-Szkudlarek	Nr umowy:	elektryczna	2016-06	Stadium: PB / Rys. nr.: E–05 / ARKUSZ: 1 / – / Ark. Poprz.: / Ark. Nast.: –