

INSTALACJE BUDYNKU TECHNICZNEGO

Legenda	
	Oprawa świetlkowa 2x36W z kloszem, IP65
	Moduł awaryjny oświetlenia, t>2h
	Naswietlacz LED z czujką ruchu i czujnikiem zmierzchowym, IP65, 20W
	Łącznik 1-biegunowy, bryzgoszczelny
	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A, IP44 ogólnego przeznaczenia
	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A, IP44 podgrzewacza wody
	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A, IP44 grzejnika
	Zestaw gniazd wtyczkowych min. IP44 okablowany i zabezpieczony 1x32A/400V/5P+1x16A/400V/5P+2x16A/230V/3P
	Przycisk głównego wył. ppoż.
	Kaseta sterownicza wentylacji
	Wentylator nawiewu/wywiewu
	Centrala alarmowa stężenia gazów
	Detektor gazu
	Sygnalizator optyczno-akustyczny
	Korytka kablowe ze stali kwasoodpornej

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

ESKO Consulting Sp. z o.o. ul. Wesoła 10, 65-454 Zielona Góra tel. (68) 451-45-86, fax (68) 451-45-87 e-mail: sekretariat@esko.org.pl		ESKO CONSULTING	
Zadanie	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ECOLOG-CHEF WRAZ Z	ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW PRZY UL. WIEJSKIEJ 9 W ŚWIERĄDOWIE-ZDRÓJ	
Investycyjne:	ul. Wiejska 9, m. Świerądów Zdrój	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	
Adres obiektu:	ul. Wiejska 9, m. Świerądów Zdrój	PROJEKT WYKONAWCZY	
Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	ELEKTRYCZNA	
Skala projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	
Barzta:	INSTALACJE BUDYNKU TECHNICZNEGO	Rys. nr:	
Tytuł rysunku:	INSTALACJE BUDYNKU TECHNICZNEGO	E-06	
Imię i nazwisko:	Numer uprawnień specjalność:	Podpis i data:	
mgr inż. Andrzej Wróblewski	Upr. bud. 133000/23 do proj. bud.	11.2017	
mgr inż. Arkadiusz Sadowski	Upr. bud. 133000/23 do proj. bud.	11.2017	
Sprawdzający:	mgr inż. Arkadiusz Sadowski	11.2017	

