

instalacja c.t.

CT01 pion instalacji c.t.

SCHEMAT WĘZŁA REGULACYJNEGO WR1
DO NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ



LEGENDA:

- instalacja CT – zasilanie
- instalacja CT – powrót
- ZO zawór odcinający
- T termometr
- FS filtr siatkowy
- ZR zawór regulacyjny
- ZT zawór trójdrogowy
- PO pompa obiegowa
- M manometr
- ZZ zawór zwrotny
- O odpowietrznik automatyczny
- ZS zawór spustowy

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do realizacji zapoznać się pozostałymi projektami instalacyjnymi oraz sprawdzić wymiary z natury. Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.

ZESTAWIENIE ARMATURY REGULACYJNEJ NAGRZEWNIC W CENTRALACH WENTYLACYJNYCH

Nr centrali	Moc grzewcza	Pompa obiegowa		Filtr siatkowy	Zawór zwrotny	Zawór odcinający	Zawór trójdrogowy	Zawór regulacyjny	Zawór spustowy
NW1	32,0kW	Q=1,5m3/h	H=30,0 kPa	DN32	DN32	DN32	mieszający DN25, kvs=10m3/h	DN25 N=4,0	dn15

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ (MZS) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY ULICY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŚWIERADOWIE- ZDROJU.

NR PROJEKTU **311**

ADRES
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2

NR DZIAŁEK
dz. nr 61/8

INWESTOR
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
59-850 Świeradów Zdrój
ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INST. SANITARNE

PROJEKTANT
mgr inż. ELZBIETA BESTER 324/90/UW , 116/79/WBPP
mgr inż. AGATA PODGÓRNI 248/02/DUW

RYSUNEK
RZUT DACHU
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

DATA 02.2016
BRANZA IS
STADIUM PW
SKALA 1:100
NR RYSUNKU 311 | PW | IS | CT | 01 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA