

Pi=5,8kW
Po=4,06kW
Io=6,1A

Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC, 3x czerw.	1 szt.
Ochronnik przepięciowy,C,4-bieg.,sieć TN-S,styk zdalny, kl. C, 15kA	1 szt.
Rozdzielnica p/t polowa, 650x300x110, p/t,IP30/II	1 szt.
Rozdzielnica polowa, ,500x300x160, IP30/II	1 szt.
Rozłącznik obciążenia,modułowy,4bieg.,40A, 40A, 4-bieg.	1 szt.
Transformator bezpieczeństwa, 12V/5,25A lub 24V/2,63A, 12V lub 24V	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, B 10A	1 szt.
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC, B16/0,03 AC	8 szt.



Rozdzielnica p/t , ,IP30,650x300x110
II klasa izolacyjności, 4x12 = 48 modułów

moc zainstalowana stanowiska informatycznego: 500W
moc zainstalowana stanowiska informatycznego:
- komputer PC: 350W
- monitor: 100W
- urządzenia peryferyjne: 100W
Łącznie: 550W

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

Rozdzielnica winna posiadać rezerwę 30%
po zabudowaniu zabezpieczeń

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów Zdrój		
Inwestycja:	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie Zdrój		
Adres:	Działka nr 80 am. 10 obręb 4 w Świeradowie Zdrój		Nr rys.: 10/E
Treść rysunku:	ROZDZIELNICA TK3	Skala:	Data: 11.2015
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Andrzej Wrotkowski	182/76/ZG spec. elektryczna	
Sprawdzający:			
Asystent:	mgr inż. Marek Wrotkowski		
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	