

ZESTAWIENIE PREFABRYKOWANYCH BIELEK WADPRODZŹY:

YN-150/24	- 26 szt.	YN-175/24	- 14 szt.
YN-200/24	- 1 szt.	YN-225/24	- 2 szt.
YN-250/11,5	- 2 szt.		

Oznaczona na rzutach:
■ - trzpień żelbetowy
Minimalna zawartość cementu - 280kg/m³
Minimalna zawartość cementu - 0,55
Trzpienie żelbetowe w ścianach konstrukcyjnych w rozstawie maksymalnie 3m.
Filarki okienne o powierzchni przekroju < 0,3m² wykonąć jako żelbetowe.
W PEŁNIACH NIE POKAZANO OTWORÓW NA SŁUPY I TRZPIENIE KONSTRUKCYJNE

- UWAGA:
- Zastosować kratownicę stropów Filigran wysokości 15 cm, pręt górny 10/12, dolne 20/10 Ø12 krzyżlice
 - Kratownice stropów Filigran umieszczać w odstępach nie większym niż 50 cm
 - Rozstaw podpór montażowych max. 1,50 m
 - Przy otworach dodać pręty odwodowe Ø12 z zakładem min. 100 cm
 - Zbrojenie dolne: siatka Q5/10 + pręty Ø16 co 15cm
 - Zbrojenie rozdzielcze - pręty Ø12 co 15cm
 - Zbrojenie górne - pręty Ø12/15cm dodatkowo nad podporami Ø12/15cm
 - Przed wykonaniem układ płyt oraz sposób montażu uzgodnić z producentem.
 - Przebieg pionów kanalizacyjnych przez miejsca wykonąć za pomocą 4 prętów N2
 - Ściany działowe projektuje się z płyt GK na stelażu
 - W miejscu przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany zastosować nadproża.
 - W stopach przewidzieć otwory instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi.

