




SO ④

Rozdzielnica natykowa
RN 1x12

Istniejące zasilanie z RG



Ochrona dodatkowa od porażeń;
Wylączenie szybkie w instalacji.

Układ TN-S

Obiekt	Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie Zdr. dz. nr 27 przy ul. Rolniczej 7.	Rys. nr E-3
Tytuł rys.	Schemat zmian oświetlenia zewnętrznego	Skala -
Projektował	inż. Henryk Horodyski upr. nr 418/76/Wwm	03.2017