

OR.ZP1.271-2/14

Fundusze Europejskie- dla rozwoju Dolnego Śląska

Świeradów-Zdrój, dnia 20.02.2014r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 5

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.907) zawiadamia się, że w dniu 19.02.2014r. wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Przebudowa ul. Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój”** o treści:

Pytanie Nr 1

Czy oświetlenie drogowe ma być zasilane z istniejących już szaf oświetlenia drogowego? Jeśli nie to proszę o podanie parametrów i miejsc gdzie mają być nowe szafy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Część słupów oświetleniowych (odcinek A – do skrzyżowania z ul. Piastowską) zasilane będzie z istniejącej szafy oświetleniowej. Natomiast pozostała część oświetlenia drogowego będzie zasilana także z istniejącej szafy oświetleniowej (zlokalizowanej w parku uzdrowiskowym – ul. Parkowa – dz. nr. 71/2, am. 9, Obr. IV), którą należy przebudować i wyprowadzić dwa dodatkowe obwody zasilające oraz zabudować za nią szafę sterującą DMX (patrz: "Zadanie nr 4 – schemat nr 1")

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający