



**DOLNY
ŚLĄSK**



**„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”**

OR.ZP1.271-24/14

Świeradów-Zdrój, dnia 10.07.2014 r.

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 04.07.2014 r. wpłynęło pytanie do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Zakup urządzenia służącego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w ramach : Dostawy pierwszego wyposażenia oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju (Etap II) realizowanej w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”** o treści:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowania zwiększaniem i zmniejszaniem obrotów silnika za pomocą wygodnej dźwigni, którą operator może obsługiwać jedną ręką ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis z SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowania obrotów bębna za pomocą wygodnej dźwigni, którą operator może obsługiwać jedną ręką ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowania obrotów bębna za pomocą dźwigni i dokona stosownej modyfikacji w Opisie przedmiotu zamówienia.

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający