


Uwaga!
grubość podsypki pod rurociągi 20cm
grubość obsypki pod rurociągi 30cm
Projekt wykonano na podstawie map i inwentaryzacji. Niektóre kolizje mogą różnić się w rzeczywistości od naniesionych w projekcie. Różnice mogą polegać na rzędnej posadowienia a także na ich lokalizacji.
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Należy liczyć się z występowaniem uzbrojenia nie zainwentaryzowanego na aktualnych mapach.

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Investor:
Opracował:	mgr inż. Jan Tokarczyk	10.2011			Gmina Świeradów Zdrój
	mgr inż. Łukasz Miskowec	10.2011			Obiekt, adres:
Projektował:	mgr inż. Robert Sieklucki	10.2011	MAP/0148/POOS/04		Kanalizacja sanitarna (Etap I) dla osiedla Czerniawa w m. Świeradów-Zdrój 59-850 Świeradów-Zdrój
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Koziń	10.2011	MAP/0260/PWOS/04		

Tytuł opracowania:
PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OS. CZERNIAWA W M.ŚWIERADÓW-ZDRÓJ (ETAP I)

Tytuł rysunku:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S31-S50



AZE Zajac, Kościółek sp. j.
 34-625 SKRZYŻOWA 101
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
 31-465 KRAKÓW, ul. Dziańskiego 2
 tel. (012) 413 77 75 i 419 69 64
 fax (012) 411 91 18

Stadium: PW. TECHNOLOGIA	Nr. Rejestracyjny PR-0156	Skala: 1:100/1000	Nr rysunku: CZ-03/T
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058167, 700-51058168, 700-51058169, 700-51058204, 700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy AZE Zajac, Kościółek Spółka Jawna.
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.