

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI PRACAMI.
2. WSZYSTKIE WYMAGANIA I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ZGODNY Z NORMĄ "OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PN-IEC 61624-1-2".
4. INSTALACJA ODGROMOWA NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PLANEM PO PRZEPROWADZANIU REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO.
5. ZNDY POZIOME NISKIE (DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/Zn \geq 8mm) NALEŻY PRZEWODZIĆ MOCUJĄC DO SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, DOSTOSOWANYCH DO RODZAJA POKRYCIA DACHOWEGO.
6. ZNDY POZIOME CHRONIĄCE URZĄDZENIE PRZED BEZPOŚREDMYM WYŁADNIANIEM (PATRZ DETAL), NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE ZNDAMI POZIOMYMI NA DACHU ZA POMOCĄ DRUTU St/Zn \geq 8mm.
7. PRZEWÓD ODPOWADZAJĄCY – DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/Zn \geq 8mm.
8. PRZEWODY ODPOWADZAJĄCE UKŁADAC W ODLEGŁOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 3cm OD ELEWACJI (DŁA PODŁOŻA NIEPALNEGO LUB TRUDNO ZAPALNEGO). KOSKI POD PRZEWODY ODPOWADZAJĄCE MOCOWAĆ SĄCIANY W ODSTĘPACH NIE WIEKSYCH NIŻ 1m. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOSKI OSTRE Z GWINTEM O DŁUGOŚCI L=220mm, PROD. NP. GROMET LUB RÓWNOWARTNE.
9. ZŁĄCZA KONTROLNE (ZAOISKI PROBIERCZE) NALEŻY MONTOWAĆ NA WYS. OK. 1.4m.
10. OZIOM – STĄSMA St/Zn 30x4mm NA GRĘBOKOŚCI 0,8m, W ODLEGŁOŚCI 1–1,5m OD BUDYNKU.
11. PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY, ŁĄCZĄCY ZAOISK PROBIERCZY Z UZIOMEM – STĄSMA St/Zn 30x4mm.

LEGENDA:

———— ZWÓD POZIOMY – DRUT St/ZnØ8mm

PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY – DRUT ST/ZnØ8mm

ZW6D PIONOWY


ZAKŁAD ZACISK PROBIERCZY

----- UZIOM OTOKOWY / TAŚMA St/Zn 30x4mm

UZIOM SZPILKOWY St/Zn 2m

ZEJŚCIE DRUTU St/ZnØ8mm PIONOWO W DÓŁ

REWIZJA A	PROJ. BUDOWLANY - WYDANIE PODSTAWOWE	30.08.10.
-----------	--------------------------------------	-----------



Archimedicus s.j.
 Mateusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
 51-608 Wrocław, ul. Różycckiego 1c, pok. 233
 tel/0501 760313, tel./fax(071) 3459264

Archimedicus s.j.
 Główna Miejska Szwedarów-Zdrój
 ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Szwedarów-Zdrój
 Budynnek mieszkalny wielorodzinny
 ul. Zdrójowa 5, 59-850 Szwedarów-Zdrój
 AM 6, obręb IV, działka nr 16/1
 Remont budynku

INSTALACJA ODGROMOWA

Inwestor	Adres	Data	Nr upr.	Podpis
Archimedicus s.j.	ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Szwedarów-Zdrój	08.2010r.	MA/PI/08PCE/07	
Główna Miejska Szwedarów-Zdrój	Budynnek mieszkalny wielorodzinny	08.2010r.	MA/PI/27PAC/06	
Obiekt	ul. Zdrójowa 5, 59-850 Szwedarów-Zdrój			
Adres	AM 6, obręb IV, działka nr 16/1			
Adres geod.	Remont budynku			
Temat projektu				
Temat rysunku				
Projektował:	Imię i nazwisko mgr inż. Jacek Kuczyński	Data 08.2010r.	Nr upr.	Podpis MA/PI/08PCE/07
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Mielinski	08.2010r.		
ARCHIM/30/10	1:100	P.B.		E-01
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku