



Rurociągi Ø90-125 wykonać z rur PE SDR17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe. Rurociąg Ø40-63 wykonać z rur PE SDR17 łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. min. 10cm. Rurociąg obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury (sieć wodociągowa) lub 20cm ponad wierzch rury (przyłącza). Trasę rurociągu oznaczyć taśmą niebieską z zatopioną wkładką stalową. Na odcinkach takich jak łuki (KL - kąt powyżej 5st), trójniki, zawory, redukcje zastosować bloki oporowe, podporowe i oporowo-podporowe - w zależności od potrzeb. Łuki poziome (KL) o kącie mniejszym, niż 5st dopuszcza się jako wykonane poprzez gięcie rurociągu. Kolana pionowe (KLp) wykonać jako kształtki dla łuków powyżej 2st.

Nr	Typ modyfikacji	Data	Imię i nazwisko
Inwestor / Zamawiający <b>GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW- ZDRÓJ</b> ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 , 59-850 Świeradów -Zdrój			
Jednostka projektowa	<b>WROCLAWSKIE BIURO INWESTORSKIE</b> Wrocławskiego Oddziału PZITB Spółka z o.o. ul. Piłsudskiego 74 pokój 303 50 - 020 Wrocław tel./fax 71/ 344 66 82 e-mail: wbi.pzitb@op.pl		
Stadium	Zadanie <b>Projekt wykonawczy</b> PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
Nr tomu	<b>01</b> <b>Lokalizacja inwestycji</b> Świeradów Zdrój ul. Zdrojowa działki nr: 1, 2, 11, 15, 18, 19, 39, 45; obręb IV; am: 6 działki nr: 19, 25, 40/1, 41/4, 44, 60/9, 70; obręb IV; am: 9		
Branża	Tytuł rysunku <b>IS</b> <b>PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ.</b>		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant inst. sanitarne	mgr inż. Grzegorz Sułkowski	591/01/DUW	
Asystent inst. sanitarne	mgr inż. Katarzyna Kopinowska		
Nr projektu	Skala	Data	Nr egz.
<b>1-11</b>	<b>1 : 500/100</b>	<b>04.02.2011</b>	<b>1</b>
Nr rys.	Nr rys.		
<b>3/IS</b>	<b>3/IS</b>		
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu
<b>PW</b>	<b>IS</b>		
		Nr tomu	Nr rysunku
		<b>01</b>	<b>00</b>