




**POWIATOWA STACJA  
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA**

59-800 Luban  
REGON: 000305722  
tel./fax. 075 646 40 43

ul. Bankowa 9b  
NIP: 613-10-19-782  
e-mail: [psse.luban@pis.gov.pl](mailto:psse.luban@pis.gov.pl)

HK-53-33/35/ZK/12



Luban, dnia 26 lipca 2012r.

*Gmios*  
*P. I. Jurek*  
*22.07.2012*  
**Burmistrz Miasta  
Świeradów Zdrój**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaniu informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Lubaniu oraz Gminę Miejską Świeradów-Zdrój i Uzdrowisko „Świeradów-Czerniawa” Sp. z o.o. w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61, poz. 417), zm. Dz. U. 2010.72.466 woda z **wodociągów sieciowych w Świeradowie Zdroju ujęcia: „Wrzos”, „Bronka Czecha”, „Łużyca”, Dom Zdrojowy i Szpital Uzdrowiskowy** w I półroczu 2012r. uzyskała następujące oceny:

Nazwa wodociągu	Punkty poboru:	Ocena jakości wody do spożycia
Wrzos Świeradów-Zdr	ul. Zdrojowa 8	Woda przydatna do spożycia
	ul. 11-go Listopada 35	
	ul. Górská 2	
	ul. Sienkiewicza 2a	
Bronka Czecha Świeradów-Zdr	ul. Wczasowa 2	Woda warunkowo przydatna do spożycia do dnia 30.09.2012r. (dotyczy zawartości glinu)
	ul. Polna 3	
Łużyca Świeradów-Zdr	ul. Nowomiejska 3 Pobiedna	Woda warunkowo przydatna do spożycia do dnia 30.09.2012r. (dotyczy zawartości glinu)
	ul. Sanatoryjna 3 Świeradów-Zdr	
Dom Zdrojowy Świeradów-Zdr	ul. Konstytucji 3 Maja Świeradów-Zdr	Woda warunkowo przydatna do spożycia do dnia 30.09.2012r. (dotyczy zawartości glinu)
Szpital Dziecięcy Świeradów-Zdr	ul. Sanatoryjna 48 Świeradów-Zdr	Woda warunkowo przydatna do spożycia do dnia 30.09.2012r. (dotyczy zawartości glinu)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lubaniu**  
*Honorata Stachowicz*