



Świeradów-Zdrój, dnia 19.05.2021 r.

OŚGO.7021.103.2021

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdroj.pl

P. Mateusz Szumlas
Radny Rady Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 31/3a, 59-850 Świeradów-Zdrój

Dotyczy: interpelacji nr 51/2021 r. z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie wylewania studzienek kanalizacyjnych na ul. Bocznej.

Nawiązując do Pana interpelacji nr 51/2021 r. złożonej w dniu 6 maja 2021 roku, uprzejmie informuję, że:

Ad. 1, Ad. 2

Miasto przeprowadziło modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada i w ul. Bocznej w roku 2018. Łączny koszt modernizacji sieci w ul. 11 Listopada i w ul. Bocznej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, wyniósł ok. 653 tys. zł.

Ad. 3

Podczas intensywnych opadów atmosferycznych, do sieci kanalizacji sanitarnej dostają się wody opadowe. Jest to spowodowane nieszczelnością starej kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowaniami terenowymi. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 11 Listopada i przekierowanie części nieczystości ciekłych w ulicę Boczna, ograniczyło występowanie zjawiska wydostawania się wód opadowych z kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacji sanitarnej jest częściowo kanalizacją tłoczną nad rzeką Kwisa. Z uwagi na ograniczone możliwości techniczne pompowni, występuje zjawisko wybijania studzienek kanalizacyjnych, w tym rejonie miasta.

Ad. 4

Ilość wystąpienia ww. wycieków nie jest na dzień dzisiejszy ewidencjonowana.

Ad. 5

W celu zminimalizowania wycieków wód opadowych z kanalizacji sanitarnej gmina zamierza wykonać przelew w brzegu rzeki Kwisa, który w trybie awaryjnym będzie uruchamiany. Na dzień dzisiejszy gmina uzyskała pozwolenie wodno-prawne na wykonanie ww. prac.