



Lubań, 16 marca 2020 r.

Wasz znak: L.dz.: 143/02/2020
Nasz znak: WR.3.4.434.7.1.2020.BDW
RKW-2020-1431

**STAROSTWO POWIATOWE
w LUBANIU**

Wydział Architektoniczno-Budowlany

ESKO 59-800 Lubań, ul. Mickiewicza 2
tel. 75 64 64 332, 335-337

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

Andrzej Baczański

ul. Sikorskiego 19

65-454 Zielona Góra

Dotyczy: uzgodnienia warunków technicznych na wykonanie przelewu burzowego wraz z wlotem ścieków burzowych do rzeki Kwisy przy przepompowni ścieków przy ulicy Bocznej w Świeradowie-Zdroju.

W odpowiedzi na pismo nr L.dz.: 143/02/2020 z dnia 17.02.2019 r. (data wpływu do Nadzoru Wodnego Lubań w dniu 09.03.2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny Lubań wstępnie akceptuje przyjęte rozwiązanie wylotu wód burzowych do rzeki Kwisa. Przy wylocie od strony rzeki należy zaprojektować kaskadę spływową zapobiegającą spływaniu wód burzowych bezpośrednio po murze oporowym. Miejsce wylotu do rzeki należy umocnić brukiem kamiennym w topionym w beton na długości 4 mb poniżej i 2 mb powyżej wylotu oraz szerokości 2 mb. Inwestor jest zobowiązany do utrzymania wylotu w dobrym stanie technicznym.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego Lubań
Zygmunt Szczurek
Zygmunt Szczurek

Otrzymują:

1. Adresat.
2. PGW Wody Polskie – ZZ w Lwówku Śląskim – Dział Utrzymania ZPU.
3. a/a.

Załączniki:

Sprawę prowadzi:

Nadzór Wodny Lubań
Barbara Dziurzycka-Wojciechowicz
Tel. 75 752 85 65

e-mail: barbara.dziurzycka-wojciechowicz@wody.gov.pl

↓ proco zadolice

605 515 688