

Uczestnicy postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zawiadamia się, że w dniach 04.11.2021r., wpłynęły pytania do Zamawiającego dotyczące zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja budynku remizy OSP przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju**” Część 2 - Branża sanitarna o treści :

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przekroju kanałów wentylacyjnych z prostokątnych na okrągłe. W miejscach podciągów kanały będą wypłaszczone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę przewodów na okrągłe, pod warunkiem zachowania przekroju kanału.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z izolacji kanałów wentylacyjnych wewnętrznych, ze względu na brak sufitów podwieszanych. Takie rozwiązanie skutkować będzie utrzymaniem obiektu w większej czystości

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Prosimy o potwierdzenie możliwości zmiany lokalizacji centrali wentylacyjnej celem skrócenia tras kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wnosimy o możliwość zastosowania centrali wentylacyjnej prod. VTS Polska Sp. z o.o.

Odpowiedź: W projekcie nie ma narzuconego producenta. Można dobrać urządzenie dowolnego producenta przy spełnieniu podanych w projekcie parametrów: strumienia nawiewane/wywiewane, nagrzewnica wodna, sprawność odzysku, zastosowanie w technologii kuchennej itp.

5. Prosimy o zgodę na zastosowanie zintegrowanej czerpnio - wyrzutni centrali wentylacyjnej w celu uniknięcia prowadzenia kanałów na dachu budynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy sporządzając ofertę mają obowiązek uwzględnić zmiany treści SWZ wraz z załącznikami lub wyjaśnienia jej treści dokonane przez Zamawiającego, nawet jeśli nie przybierają one formy „modyfikacji lub zmiany ogłoszenia”

Odpowiedź na pytania Wykonawcy nr 1 są integralną częścią SWZ nr GMil.271.26/21

Burmistrz Roland Marciniak
Zamawiający