

Świeradów-Zdrój, 29.09.2020 r.

OŚGO.7021. ~~296~~.2020

Biuro Projektów i Usług Budownictwa
AJD PROJECT Jerzy Dec
ul. Kościuszki 5/2A
59-820 Leśna

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

dla zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kilińskiego i Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju”

Na podstawie § 27 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby w/w inwestycji należy projektować:

- 1) wpięcie nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 w ulicy Leśnej poprzez studnię o rzędnych 529,76/528,32;
- 2) wpięcie nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej kd 250 w ulicy Leśnej poprzez studnię o rzędnych 522,48/512,01;
- 3) wpięcie nowo projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej Ø 100 w ulicy Leśnej.

INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE

1. Budowa wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na aktualnej mapie do celów projektowych.
2. Włączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym prawidłowość techniczną wybudowanej sieci.
3. Po zakończeniu robót urządzenia winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie.

Załączniki:

- 1) załącznik graficzny;

Sprawę prowadzi:
Izabela Jurczak
tel. (75) 78 16 343

BURMISTRZ

Roland Marciniak



