

Świeradów-Zdrój, 21.03.2018 r.

OŚGO.7021.38.2018

Biuro Projektów i Usług Budownictwa

AJD PROJECT Jerzy Dec

ul. Kościuszki 5/2A

59-820 Leśna

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

dla zadania pn. „Budowa wieży widokowej”

Na podstawie § 27 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gmina Miejska Świeradów-Zdrój informuje, że sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby w/w inwestycji należy projektować:

1) wpięcie nowo projektowanej sieci należy wykonać do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 w ulicy Leśnej poprzez zaprojektowaną i wybudowaną nową studnię rewizyjną, na odcinku pomiędzy studnią o rzędnych 520,58/518,34, a studnią o rzędnych 518,71/517,03;

2) wpięcie nowo projektowanej sieci wodociągowej w istniejący zbiornik wyrównawczy przy ulicy Dąbrowskiego w Świeradowie-Zdroju.

Podczas projektowania należy uwzględnić:

a) remont istniejącego budynku SUW przy ulicy Dąbrowskiego;

b) remont przepompowni I-go stopnia wraz z wymianą urządzeń (pomp i armatury);

c) projekt pompowni II-go stopnia wraz z doбором urządzeń SUW;

d) remont zbiornika wyrównawczego przy ul. Dąbrowskiego;

e) odpowietrzenie sieci wodociągowej w najwyższym punkcie poprzez zastosowanie zaworu odpowietrzającego;

f) zaprojektowanie sieci hydrantowej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego.

INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE

1. Budowa wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na aktualnej mapie do celów projektowych.
2. Włączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym prawidłowość techniczną wybudowanej sieci.
3. Po zakończeniu robót urządzenia winny zostać zinwentaryzowane geodezyjnie.

Załączniki:

- 1) załącznik graficzny;

BURMISTRZ
Roland Marciniak