

**MODYFIKACJA NR 1 DO SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia się o dokonaniu zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: **„Wykonanie w roku 2018 robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni, na drogach będących w zarządzie gminy Świeradów-Zdrój”.**

**ZMIANA NR 1** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 2 „ Opis przedmiotu zamówienia” pkt 2.o brzmieniu:

„Zakres zadania obejmuje:

**Cześć 1** – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8 i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnopziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości **ok. 600 m<sup>2</sup>**,

- naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości **ok. 500 mb.**

- regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchniach jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji **10 szt.**

- regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą nawierzchni w obrębie kratek po regulacji **10 szt.**

**Cześć 2** – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8, i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnopziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości **ok. 2000 m<sup>2</sup>**.

- naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości **ok. 1000 mb.**

**Cześć 3** – odtworzenie alejek parkowych poprzez uzupełnienie podbudowy tłuczniem 15/32 mm, niesortem granitowym 0/16 mm, uzupełnienie warstwy wierzchniej miałem granitowym 0/60 mm (kolor beżowo-żółty), uzupełnienie krawędzi z kostki granitowej 9x9 (kolor żółty) – w łącznej ilości ok. długość 700 m szer. 2,5 m i długość 500m szer. 1,5m.”

**otrzymuje nowe brzmienie:**

**Cześć 1** – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8 i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnopziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości **ok. 600 m<sup>2</sup>**,

- naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości **ok. 500 mb.**

- regulacja wysokościowa włączów studni rewizyjnych i kanalizacyjnych do fi 600 w nawierzchniach jezdni i chodników z naprawą nawierzchni w obrębie studni po regulacji **10 szt.**

- regulacja wysokościowa kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w nawierzchni jezdni z naprawą nawierzchni w obrębie kratek po regulacji **10 szt.**

**Cześć 2** – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy głębokości ubytku średnio 4,6,8, i 10 cm w technologii zfrezowania nawierzchni, posmarowania krawędzi lepiszczem asfaltowym, uzupełnienie masą mineralno asfaltową drobnopziarnistą, zamknięcie krawędzi lepiszczem asfaltowym – w łącznej ilości **ok. 900 m<sup>2</sup>**.

- naprawa spękań i szwów na nawierzchniach bitumicznych poprzez uszczelnienie ich specjalnymi zalewami asfaltowymi w łącznej ilości **ok. 1000 mb.**

- remont cząstkowy spękań siatkowych przy szerokości średnio 1,5m:

a) warstwa ścieralna – 4 cm,

b) warstwa wiążąca – gr.8 cm,

c) podbudowa tłuczniowa 0/31,5 – gr. 20 cm,

d) frezowanie lub nacięcie nawierzchni, rozbiórka (spękania siatkowe) w tym ścieralna, wiążąca

podbudowa gr. 4+8+20 cm - w łącznej ilości **ok. 1100 m<sup>2</sup>..**

**Cześć 3** – odtworzenie alejek parkowych poprzez uzupełnienie podbudowy tłucznem 15/32 mm, niesortem granitowym 0/16 mm, uzupełnienie warstwy wierzchniej miałem granitowym 0/60 mm (kolor beżowo-żółty), uzupełnienie krawędzi z kostki granitowej 9x9 (kolor żółty) – w łącznej ilości ok. długość 700 m szer. 2,5 m i długość 500m szer. 1,5m.”

**Przedmiotowy zakres zostaje również poprawiony w Załączniku nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”**

**ZMIANA NR 2** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 12 „Opis sposobu przygotowania ofert” B. ust. 10 o brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:

**Adresat:** Urząd Miasta Świeradów-Zdrój  
ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.:

„Wykonanie w roku 2018 robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni, na drogach będących w zarządzie gminy Świeradów-Zdrój”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

27.03.2018r. godz. 14 : 15

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym w następujący sposób:

**Adresat:** Urząd Miasta Świeradów-Zdrój  
ul. 11-go Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

**Nadawca:**

Nazwa i adres Wykonawcy (np. pieczęć).

OFERTA NA ZADANIE PN.:

„**Wykonanie w roku 2018 robót drogowych remontowych w zakresie napraw nawierzchni, na drogach będących w zarządzie gminy Świeradów-Zdrój**”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

**28.03.2018r. godz. 14 : 15**

W przypadku złożenia oferty w dodatkowym opakowaniu Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia powyższych informacji również na dodatkowym opakowaniu.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

**ZMIANA NR 3** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 13 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 1 o brzmieniu :

„Ofertę w Części 1 i/lub Części 2 i/lub Części 3 należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia 27.03.2018 roku, godz. 14:00”.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Ofertę w Części 1 i/lub Części 2 i/lub Części 3 należy złożyć Zamawiającemu, w Urzędzie Miasta 59-850 Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, pokój nr 1d (sekretariat), w terminie do dnia **28.03.2018 roku, godz. 14:00**”.

**ZMIANA NR 4** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 13 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” pkt. 5 o brzmieniu :

„Otwarcie ofert w Części 1, Części 2 i Część 3 nastąpi w Urzędzie Miasta 59-850 Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, pokój nr 24a dnia 27.03.2018 roku, godz. 14:15”.

**otrzymuje nowe brzmienie:**

„Otwarcie ofert w Części 1, Części 2 i Część 3 nastąpi w Urzędzie Miasta 59-850 Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35, pokój nr 24a **dnia 28.03.2018 roku, godz. 14:15.**”

**ZMIANA NR 5** W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącznik nr 1 „Formularz Ofertowy” otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej modyfikacji.

*Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawcę z chwilą umieszczenia modyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.*

Burmistrz Roland Marciniak  
Zamawiający

*Sporządził:  
Monika Sautycz  
Inspektor ds. zamówień publicznych*