



RZUT PODDASZA

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH:

- Oprawa AWARYJNA kierunkowa, jednostronna, naścienna
- Oprawa AWARYJNA doświetlająca nasufltowa

UWAGI:

- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ GRANICE STREF POŻAROWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MATERIAŁAMI O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POŻ.
- PO ZAMONTOWANIU OPRAW KIERUNKOWYCH NALEŻY OKLEIĆ JE ODPOWIEDNIMI PIKTOGRAMAMI.
- EWENTUALNE BRAKI W OZNAKOWANIU DRÓG EWAKUACYJNYCH UZUPEŁNIĆ PIKTOGRAMAMI FOTOLUMINESCENCYJNYMI.
- PODŁĄCZENIA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR, ORAZ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ.

Zestawienie pomieszczeń – BUDYNEK DWORCA			
PODDASZE			
Nr	Nazwa	Pow. netto	Pow. użyt.
Podłoga			
2/1	Klatka schodowa	8,02	5,04
2/2	Korytarz	29,86	23,31
2/3	Pom. Gospod.	22,20	19,18
2/4	Harcówka	78,48	31,20
2/5	Schody	3,89	1,49
Łącznie		142,45	80,22
Płytki ceramiczne		Płytki ceramiczne	

CAD projekt

Robert Wierchołkowski

INWESTOR:

Urząd Miasta  
ul. 11 Listopada 35  
59-850 Świeradów Zdrój

PROJEKTANT:

mgr inż. Łukasz Burzała  
ul. nr 14/005/13, 005/16/028/13  
mgr inż. Krzysztof Zawadzki  
ul. nr 113/005/13, 005/16/028/13

TYTUŁ RYSUNKU:

Instalacje oświetlenia awaryjnego – I piętro

SKALA:

1:100

ul. Montuszy 10A  
59-800 Lubań  
tel. 71 55 55 25

OBJEKT/ADRES:

Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem  
na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju  
dz. nr k.1, 31 A.113, obr. 0005 Świeradów Zdrój

PODPIS:

NR RYSUNKU:

12/E

DATA:

02.2016