



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa	metalowa
Stopień ochrony	IP 54
Napięcie znamionowe	400V AC
Ustawienie	natynkowa

Uwagi:

1. Należy przewidzieć 30% zapas w rozdzielnicy dla dodatkowych zabezpieczeń

CAD projekt Robert Wietozowski ul. Pomorski 10A 59-800 Luban tel. 721 55 25	INWESTOR: Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Sieradowa, Zdrój	ADRESAT: Kierujący Biurem na centrum muzyczne-kulturalne w Sieradowie-Zdroju ul. nr 47, 3; AM3, ob. 0005 Sieradowa, Zdrój	TYTUŁ PROJEKTU: Schemat rozdzielnic RP2	DATA: —
	PROJEKTANT: mgr inż. Lukasz Burzawa ul. 1005/101, 005/6/028/19 mgr inż. Krzysztof Zawadzki ul. nr 19/005/19, 005/6/028/19	PODPIS: 19/E	DATA: 02.2.2016	