



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa

Stopień ochrony IP

Napięcie znamionowe

Ustawienie

metalowa

54

400V AC

natynkowa

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Uwagi:

1.Należy przewidzieć 30% zapas w rozdzielniczy dla dodatkowych zabezpieczeń

CAD projekt Robert Wiercikowski	INWESTOR Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój		TYTUŁ RYSUNKU Schemat rozdzielniczy RP3	SKALA -
	ul. Moniuszki 10A 59-800 Lubiąż tel. 721 55 25		PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Burzawa mgr inż. Krzysztof Zawadzki mgr inż. Krzysztof Zawadzki na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju dł. nr 41 31 A13, obr. 0005 Świeradów Zdrój	PROJEKT 02.2016