



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa z tworzywa sztucznego

Stopień ochrony IP

Napięcie znamionowe

Ustawienie

TN-S

SZYBKE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Uwagi:

1. Należy przewidzieć 30% zapas w rozdzielniczy dla dodatkowych zabezpieczeń

CAD Projekt Robert Wierczkowski	INWESTOR	TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
	Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	Zasilanie rozdzielnic RK	-
ul. Moniuszki 10A 59-800 Lubiąż tel. 721 55 25	OBIEKT/ADRES	PROJEKTANT	PODPIS
Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju dz. nr 47, 31 A M/3, obr. 0005 Świeradów Zdrój	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Krzysztof Zawadzki Upr. nr 13/00513, 005/A/082/3	mgr inż. Lukasz Burzawa	21/E
		mgr inż. Krzysztof Zawadzki Upr. nr 13/00513, 005/A/082/3	
	DATA	02.2016	