




LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH:

- | | |
|---|---|
|  | Oprawa AWARYJNA doświetlająca nasuflowa |
|  | Oprawa AWARYJNA dwustronna, nasuflowa lub zwieszana |
|  | Oprawa AWARYJNA kierunkowa, jednostronna, naścienna |

UWAGI:

1. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ GRANICE STREF POŻAROWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ MATERIAŁAMI O ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ ATESTOWANYMI P.POŻ.
2. PO ZAMONTOWANIU OPRAW KIERUNKOWYCH NALEŻY OKLEIĆ JE ODPOWIEDNIMI PIKTOGRAMAMI.
3. EWENTUALNE BRAKI W OZNAKOWANIU DRÓG EWAKUACYJNYCH UZUPEŁNIĆ PIKTOGRAMAMI FOTOLUMINESCENCYJNYMI.
4. PODŁĄCZENIA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR, ORAZ W POROZUMIENIU Z DOSTAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ.

Zestawienie pomieszczeń – BUDYNEK DWORCA			
PIWNICA			
Nr	Nazwa	Pow. netto	Podłoga
-1/1	Korytarz + schody	m2	
-1/2	Pom. Gospod.	15,72	Płytki ceramiczne
-1/3	Pom. Gospod.	38,59	Płytki ceramiczne
-1/4	Pom. Gospod.	14,07	Płytki ceramiczne
-1/5	Pom. Gospod.	12,81	Płytki ceramiczne
-1/6	Pom. Gospod.	7,84	Płytki ceramiczne
-1/7	Pom. Gospod.	40,84	Płytki ceramiczne
	Kotłownia	19,54	Płytki ceramiczne
	Łącznie	149,41	

<div>CAD</div> <div>Projekt</div> <div>Robert Wierczkowski</div>	INWESTOR:	TYTUŁ RYSUNKU		SKALA
	Urząd Miasta ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów Zdrój	Instalacje oświetlenia awaryjnego - piwnica		1:100
ul. Moniuszki 10A 59-800 Libań tel. 721 55 25	OPISZ CZASZES	PROJEKTANTY:	PODSIĘ	NR RYSUNKU
	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju dz. nr 4/3, 3/1 AM3, obr.: 0005 Świeradów Zdrój	mgr inż. ŁUKASZ BURZAMA Upr. nr 146/005/13, 10/5/E/0201/13 SPRAWOZDAWACY mgr inż. KRYSZTOF ZAWADZKI Upr. nr 173/005/13, 10/5/E/0202/13	DATA: 02.2.2016	9/E
5	6	7		8